

Scandia Steel  
Upplandsgatan 7  
111 23 Stockholm

## Utlåtande om möjlighet till CE-märkning av stålrörspålar

### Uppdragsgivare

Scandia Steel.

### Uppdrag

Utlåtande om möjlighet till CE-märkning av stålrörspålar tillverkade av Scandia Steel.

### Krav

Utfärdande av European Technical Assessment, ETA med bedömning enligt European Assessment Document, EAD används när det saknas harmoniserad EN-standard för produkten. Stålrörspålar provas och utvärderas enligt EAD 200005-00-0103. Den tekniska bedömningen (ETA) ger tillverkaren rätt att prestandadeklarera och CE-märka bedömd produkt.

Stålrörspålar tillverkade av Scandia Steel som är provade, utvärderade och uppfyller kraven enligt EAD 200005-00-0103 kan införas i ETA 15/0029.

### Produkt

Utlåtandet avser stålrörspålar tillverkade av Scandia Steel med dimensioner enligt tabell 1. Produkterna ingår inte i ETA 15/0029.

Tabell 1

SSdr Borrads stålrörspåle	SS Slagen stålrörspåle
SSdr 406,4×12,5	SS 127×6,3
	SS 273×10
	SS 273×12,5
	SS 323,9×10
	SS 323,9×12,5
	SS 406,4×12,5

### Utlåtande

Pålrörnsdimensionerna enligt tabell 1 är provade och utvärderade av RISE och bedöms uppfylla kraven enligt EAD 200005-00-0103.

### RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress  
Box 857  
501 15 BORÅSBesöksadress  
Brinellgatan 4  
504 62 BORÅSTfn / Fax / E-post  
010-516 50 00  
033-13 55 02  
info@ri.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

**RISE Research Institutes of Sweden AB**  
**Safety - Mechanics Research**

Utfört av

Granskat av

Tom Lindström

Lars Boström